



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Геофизиков, д. 4

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 167070

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,7	43,4	200,570	201,230	-0,660	6,2	6,0	-	-	1,254	24,00
22.10.2025	48,2	42,3	207,820	208,410	-0,590	6,2	6,0	-	-	1,238	24,00
23.10.2025	46,5	40,9	208,410	208,930	-0,520	6,2	6,0	-	-	1,174	24,00
24.10.2025	48,0	41,9	212,210	213,220	-1,010	6,2	6,0	-	-	1,302	24,00
25.10.2025	49,9	43,3	214,570	215,550	-0,980	6,2	6,0	-	-	1,418	24,00
26.10.2025	49,6	43,0	214,620	215,530	-0,910	6,2	6,0	-	-	1,416	24,00
27.10.2025	48,6	42,4	214,640	215,740	-1,100	6,2	6,0	-	-	1,335	24,00
28.10.2025	48,0	42,0	214,650	215,660	-1,010	6,2	6,0	-	-	1,296	24,00
29.10.2025	48,1	42,1	214,390	215,240	-0,850	6,2	6,0	-	-	1,281	24,00
30.10.2025	48,0	42,1	214,170	214,980	-0,810	6,2	6,0	-	-	1,272	24,00
31.10.2025	48,0	42,1	214,030	214,880	-0,850	6,2	6,0	-	-	1,278	24,00
01.11.2025	50,2	43,5	214,210	214,980	-0,770	6,2	6,0	-	-	1,427	24,00
02.11.2025	51,8	44,7	216,310	216,830	-0,520	6,2	6,0	-	-	1,529	24,00
03.11.2025	51,8	44,7	217,640	218,110	-0,470	6,2	6,0	-	-	1,543	24,00
04.11.2025	51,2	44,1	214,210	214,770	-0,560	6,2	6,0	-	-	1,519	24,00
05.11.2025	52,1	44,7	215,790	216,340	-0,550	6,2	6,0	-	-	1,582	24,00
06.11.2025	52,0	44,8	218,190	218,820	-0,630	6,2	6,0	-	-	1,579	24,00
07.11.2025	51,8	44,7	220,050	220,560	-0,510	6,2	6,0	-	-	1,541	24,00
08.11.2025	50,6	44,0	220,950	221,590	-0,640	6,2	6,0	-	-	1,460	24,00
09.11.2025	49,2	42,9	220,890	221,540	-0,650	6,2	6,0	-	-	1,403	24,00
10.11.2025	49,0	42,6	220,600	221,240	-0,640	6,2	6,0	-	-	1,404	24,00
11.11.2025	49,9	43,3	223,180	223,780	-0,600	6,2	6,0	-	-	1,455	24,00
12.11.2025	50,8	44,0	226,430	226,950	-0,520	6,2	6,0	-	-	1,535	24,00
13.11.2025	52,0	45,0	233,890	234,360	-0,470	6,2	6,0	-	-	1,636	24,00
14.11.2025	52,1	45,2	235,470	235,930	-0,460	6,2	6,0	-	-	1,629	24,00
15.11.2025	52,0	45,2	236,520	236,860	-0,340	6,2	6,0	-	-	1,601	24,00
16.11.2025	51,7	45,0	236,530	236,870	-0,340	6,2	6,0	-	-	1,594	24,00
17.11.2025	51,8	44,8	236,600	237,010	-0,410	6,2	6,0	-	-	1,638	24,00
18.11.2025	52,1	45,2	238,220	238,510	-0,290	6,2	6,0	-	-	1,650	24,00
19.11.2025	51,6	44,7	231,970	232,390	-0,420	6,2	6,0	-	-	1,595	24,00
Итого	50,2	43,6	6607,730	6626,810	-19,080	6,2	6,0	-	-	43,584	720,00

Всего к оплате

Q_п = **43,584** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **-19,080** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:13 1