



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 129491

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,6	45,0	393,660	393,660	0,000	6,2	6,0	-	-	1,797	24,00
22.10.2025	48,2	43,9	395,890	395,890	0,000	6,2	6,0	-	-	1,686	24,00
23.10.2025	46,5	42,5	397,090	397,090	0,000	6,2	6,0	-	-	1,582	24,00
24.10.2025	47,9	43,5	397,170	397,170	0,000	6,2	5,8	-	-	1,720	24,00
25.10.2025	49,8	45,1	395,810	395,810	0,000	6,2	6,0	-	-	1,872	24,00
26.10.2025	49,5	44,8	410,650	410,650	0,000	6,2	5,8	-	-	1,937	25,00
27.10.2025	48,4	44,0	394,780	394,780	0,000	6,2	6,0	-	-	1,734	24,00
28.10.2025	47,9	43,6	395,330	395,330	0,000	6,2	6,0	-	-	1,687	24,00
29.10.2025	48,0	43,7	394,730	394,730	0,000	6,2	6,0	-	-	1,676	24,00
30.10.2025	47,9	43,7	394,170	394,170	0,000	6,2	5,8	-	-	1,668	24,00
31.10.2025	47,9	43,7	394,420	394,420	0,000	6,2	5,8	-	-	1,676	24,00
01.11.2025	50,2	45,4	392,190	392,190	0,000	6,2	6,0	-	-	1,879	24,00
02.11.2025	51,6	46,5	391,380	391,380	0,000	6,2	6,0	-	-	1,991	24,00
03.11.2025	51,6	46,5	392,840	392,840	0,000	6,2	5,6	-	-	2,016	24,00
04.11.2025	51,1	46,0	394,510	394,510	0,000	6,2	6,0	-	-	1,990	24,00
05.11.2025	51,9	46,7	393,460	393,460	0,000	6,2	5,8	-	-	2,062	24,00
06.11.2025	51,9	46,7	393,310	393,310	0,000	6,2	5,7	-	-	2,041	24,00
07.11.2025	51,6	46,6	393,190	393,190	0,000	6,2	5,4	-	-	1,979	24,00
08.11.2025	50,4	45,7	391,470	391,470	0,000	6,2	5,8	-	-	1,836	24,00
09.11.2025	49,1	44,6	391,720	391,720	0,000	6,2	6,0	-	-	1,787	24,00
10.11.2025	48,9	44,3	391,310	391,310	0,000	6,2	6,0	-	-	1,784	24,00
11.11.2025	49,8	45,0	390,200	390,200	0,000	6,2	6,0	-	-	1,832	24,00
12.11.2025	50,7	45,7	390,540	390,540	0,000	6,2	6,0	-	-	1,937	24,00
13.11.2025	51,9	46,7	392,980	392,980	0,000	6,0	5,8	-	-	2,032	24,00
14.11.2025	52,0	46,8	394,050	394,050	0,000	6,0	5,8	-	-	2,027	24,00
15.11.2025	51,8	46,8	393,630	393,630	0,000	6,1	5,8	-	-	1,984	24,00
16.11.2025	51,6	46,5	390,180	390,180	0,000	6,2	6,0	-	-	1,972	24,00
17.11.2025	51,6	46,5	389,080	389,080	0,000	6,4	5,8	-	-	2,001	24,00
18.11.2025	51,9	46,7	389,600	389,600	0,000	5,8	5,8	-	-	2,018	24,00
19.11.2025	51,4	46,4	375,280	375,280	0,000	3,9	5,7	-	-	1,883	23,00
Итого	50,1	45,3	11794,620	11794,620	0,000	6,1	5,9	-	-	56,086	720,00

Всего к оплате

Qп = 56,086 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 0,000 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:23 1