



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 175290

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	50,1	44,1	130,120	11,340	118,780	6,9	1,2	-	-	0,798	24,00
22.10.2025	48,7	43,2	130,640	11,700	118,940	6,9	5,5	-	-	0,716	24,00
23.10.2025	47,0	41,8	130,920	11,040	119,880	6,9	6,7	-	-	0,675	24,00
24.10.2025	48,4	42,6	130,940	11,210	119,730	6,9	6,7	-	-	0,749	24,00
25.10.2025	50,3	44,0	130,580	11,200	119,380	6,9	6,7	-	-	0,820	24,00
26.10.2025	50,0	43,8	130,300	11,440	118,860	6,9	6,7	-	-	0,810	24,00
27.10.2025	49,0	43,3	130,500	11,200	119,300	6,9	6,7	-	-	0,748	24,00
28.10.2025	48,4	42,9	130,700	10,780	119,920	6,9	6,7	-	-	0,724	24,00
29.10.2025	48,5	43,0	130,680	10,900	119,780	6,9	6,7	-	-	0,713	24,00
30.10.2025	48,5	43,0	130,560	11,000	119,560	6,9	6,7	-	-	0,700	24,00
31.10.2025	48,5	43,0	130,650	10,640	120,010	6,9	6,7	-	-	0,716	24,00
01.11.2025	50,6	44,3	130,070	10,970	119,100	6,9	6,7	-	-	0,813	24,00
02.11.2025	52,2	45,4	129,840	11,110	118,730	6,9	6,7	-	-	0,878	24,00
03.11.2025	52,2	45,3	130,180	9,800	120,380	6,9	6,7	-	-	0,897	24,00
04.11.2025	51,6	44,7	130,460	8,760	121,700	6,9	6,7	-	-	0,901	24,00
05.11.2025	52,5	45,5	130,320	8,860	121,460	6,9	6,7	-	-	0,916	24,00
06.11.2025	52,5	45,5	130,650	8,670	121,980	6,9	6,7	-	-	0,899	24,00
07.11.2025	52,2	45,5	130,830	9,190	121,640	6,9	6,7	-	-	0,873	24,00
08.11.2025	51,0	44,8	130,390	9,640	120,750	6,9	6,7	-	-	0,811	24,00
09.11.2025	49,7	43,6	130,540	9,070	121,470	6,9	6,7	-	-	0,792	24,00
10.11.2025	49,4	43,4	130,340	9,580	120,760	6,9	6,7	-	-	0,778	24,00
11.11.2025	50,3	44,1	130,110	10,910	119,200	6,9	6,7	-	-	0,805	24,00
12.11.2025	51,2	44,5	130,250	11,170	119,080	6,9	6,7	-	-	0,863	24,00
13.11.2025	52,5	45,5	131,150	10,820	120,330	6,9	6,7	-	-	0,908	24,00
14.11.2025	52,5	45,7	131,780	10,850	120,930	6,9	6,7	-	-	0,896	24,00
15.11.2025	52,4	45,8	131,810	10,780	121,030	6,9	6,7	-	-	0,870	24,00
16.11.2025	52,2	45,5	131,070	11,220	119,850	6,9	6,7	-	-	0,874	24,00
17.11.2025	52,2	45,2	131,440	10,200	121,240	6,9	6,7	-	-	0,915	24,00
18.11.2025	52,5	44,7	119,770	77,670	42,100	6,9	6,7	-	-	0,886	24,00
19.11.2025	51,9	44,4	107,760	115,140	-7,380	6,9	6,7	-	-	0,812	23,00
Итого	50,6	44,3	3885,350	486,860	3398,490	6,9	6,5	-	-	24,556	719,00

Всего к оплате

Qп = 24,556 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 3398,490 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:25 1