



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 71

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-01 № 6149 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

| Дата       | Температура (°C) |      | Масса (т) |          |          | Давление (ат) |     | Теплота (ГКал) |    |          | Время раб.(ч) |
|------------|------------------|------|-----------|----------|----------|---------------|-----|----------------|----|----------|---------------|
|            | T1               | T2   | M1        | M2       | Mп=M1-M2 | P1            | P2  | Q1             | Q2 | Qп=Q1-Q2 |               |
| 21.10.2025 | 54,7             | 40,8 | 222,011   | 121,981  | 100,030  | 8,3           | 8,1 | -              | -  | 3,252    | 24,00         |
| 22.10.2025 | 53,2             | 35,3 | 124,487   | 56,480   | 68,006   | 8,4           | 8,2 | -              | -  | 2,083    | 24,00         |
| 23.10.2025 | 52,1             | 29,8 | 36,897    | 36,688   | 0,208    | 8,4           | 8,2 | -              | -  | 0,821    | 24,00         |
| 24.10.2025 | 53,2             | 37,4 | 84,340    | 84,041   | 0,299    | 8,3           | 8,1 | -              | -  | 1,338    | 23,38         |
| 25.10.2025 | 54,2             | 41,2 | 152,320   | 152,120  | 0,200    | 8,3           | 8,1 | -              | -  | 1,988    | 24,00         |
| 26.10.2025 | 53,9             | 41,0 | 152,058   | 151,874  | 0,185    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 1,962    | 24,00         |
| 27.10.2025 | 54,4             | 41,4 | 152,604   | 152,511  | 0,093    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 1,979    | 24,00         |
| 28.10.2025 | 52,9             | 40,8 | 154,708   | 154,609  | 0,099    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 1,883    | 24,00         |
| 29.10.2025 | 53,9             | 41,6 | 157,208   | 157,103  | 0,105    | 8,3           | 8,0 | -              | -  | 1,937    | 24,00         |
| 30.10.2025 | 53,8             | 41,6 | 157,357   | 157,204  | 0,153    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 1,921    | 24,00         |
| 31.10.2025 | 53,8             | 41,4 | 156,798   | 156,765  | 0,033    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 1,945    | 24,00         |
| 01.11.2025 | 55,2             | 42,6 | 166,554   | 166,419  | 0,135    | 7,6           | 7,4 | -              | -  | 2,101    | 24,00         |
| 02.11.2025 | 54,6             | 41,8 | 158,898   | 158,665  | 0,233    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,034    | 24,00         |
| 03.11.2025 | 56,2             | 42,6 | 160,232   | 159,909  | 0,324    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,173    | 24,00         |
| 04.11.2025 | 55,1             | 41,8 | 159,350   | 159,192  | 0,158    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,124    | 24,00         |
| 05.11.2025 | 56,1             | 42,3 | 159,940   | 159,798  | 0,142    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,202    | 24,00         |
| 06.11.2025 | 55,2             | 42,1 | 160,761   | 160,629  | 0,132    | 8,3           | 8,0 | -              | -  | 2,111    | 24,00         |
| 07.11.2025 | 54,4             | 41,9 | 163,774   | 163,691  | 0,083    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,059    | 24,00         |
| 08.11.2025 | 54,4             | 41,9 | 161,963   | 161,791  | 0,172    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,018    | 24,00         |
| 09.11.2025 | 54,5             | 41,5 | 156,074   | 155,973  | 0,100    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,023    | 24,00         |
| 10.11.2025 | 54,2             | 41,3 | 147,407   | 147,315  | 0,092    | 8,1           | 7,9 | -              | -  | 1,898    | 22,85         |
| 11.11.2025 | 54,2             | 41,3 | 155,201   | 155,089  | 0,112    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,006    | 24,00         |
| 12.11.2025 | 54,3             | 41,1 | 155,500   | 155,409  | 0,092    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,049    | 24,00         |
| 13.11.2025 | 54,7             | 41,2 | 155,785   | 155,681  | 0,104    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,102    | 24,00         |
| 14.11.2025 | 54,3             | 41,2 | 156,031   | 155,990  | 0,040    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,052    | 24,00         |
| 15.11.2025 | 54,3             | 41,3 | 156,265   | 156,229  | 0,035    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,041    | 24,00         |
| 16.11.2025 | 54,5             | 41,3 | 156,285   | 156,271  | 0,014    | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,063    | 24,00         |
| 17.11.2025 | 54,6             | 41,0 | 156,679   | 156,704  | -0,025   | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,125    | 24,00         |
| 18.11.2025 | 54,1             | 40,8 | 155,812   | 155,907  | -0,095   | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 2,071    | 24,00         |
| 19.11.2025 | 54,5             | 41,2 | 158,799   | 158,891  | -0,092   | 8,1           | 7,9 | -              | -  | 2,099    | 24,00         |
| Итого      | 54,3             | 40,7 | 4552,097  | 4380,930 | 171,167  | 8,2           | 8,0 | -              | -  | 60,464   | 718,23        |

## Показания счетчиков

| Дата и время     | M1, т    | M2, т    | Q, Гкал | Время раб., ч |
|------------------|----------|----------|---------|---------------|
| 21.10.2025 00:00 | 3544,393 | 3480,883 | 42,242  | 632,55        |
| 20.11.2025 00:00 | 8096,490 | 7861,813 | 102,707 | 1350,78       |
|                  | 4552,097 | 4380,930 | 60,464  | 718,23        |

Всего к оплате

Qп = 60,464 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 171,167 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: