



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., д. 6

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 801846

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	55,3	46,7	375,063	374,870	0,194	1,0	7,7	20,743	17,553	3,190	24,00
22.10.2025	53,0	45,0	367,726	367,583	0,143	1,0	7,7	19,512	16,608	2,904	24,00
23.10.2025	52,6	44,6	369,600	369,460	0,140	1,0	7,7	19,443	16,546	2,897	24,00
24.10.2025	52,7	44,6	370,489	370,273	0,217	1,0	7,7	19,525	16,576	2,950	24,00
25.10.2025	54,2	45,6	371,079	371,097	-0,019	1,0	7,6	20,118	16,984	3,134	24,00
26.10.2025	54,0	45,3	385,599	385,361	0,238	1,0	7,6	20,821	17,514	3,307	24,00
27.10.2025	54,5	45,8	369,693	369,476	0,216	1,0	7,6	20,143	16,986	3,157	24,00
28.10.2025	53,1	45,0	371,022	370,849	0,173	1,0	7,6	19,722	16,760	2,962	24,00
29.10.2025	53,9	45,6	371,885	371,480	0,405	1,0	7,6	20,037	16,991	3,045	24,00
30.10.2025	53,9	45,6	371,649	371,285	0,364	1,0	7,6	20,029	17,004	3,025	24,00
31.10.2025	53,9	45,5	371,095	370,945	0,150	1,0	7,6	20,005	16,937	3,068	24,00
01.11.2025	54,9	46,2	376,864	376,753	0,110	1,0	7,0	20,721	17,465	3,256	24,00
02.11.2025	54,7	45,9	373,504	373,462	0,043	1,0	7,6	20,435	17,201	3,234	24,00
03.11.2025	56,2	46,8	373,527	373,384	0,143	1,0	7,6	21,005	17,536	3,469	24,00
04.11.2025	55,1	46,0	373,640	373,605	0,035	1,0	7,5	20,598	17,229	3,369	24,00
05.11.2025	56,1	46,6	373,594	373,561	0,033	1,0	7,6	20,982	17,483	3,498	24,00
06.11.2025	55,6	46,5	373,952	373,899	0,053	1,0	7,6	20,796	17,430	3,366	24,00
07.11.2025	54,4	45,8	374,844	374,653	0,192	1,0	7,5	20,406	17,203	3,203	24,00
08.11.2025	54,5	45,9	373,980	373,763	0,217	1,0	7,5	20,388	17,220	3,168	24,00
09.11.2025	54,6	45,8	369,861	369,772	0,089	1,0	7,6	20,193	17,005	3,188	24,00
10.11.2025	54,3	45,5	370,117	369,776	0,341	1,0	7,5	20,094	16,903	3,191	24,00
11.11.2025	54,3	45,6	369,565	368,945	0,620	1,0	7,5	20,080	16,889	3,190	24,00
12.11.2025	54,3	45,5	369,160	369,053	0,107	1,0	7,5	20,051	16,851	3,200	24,00
13.11.2025	54,7	45,6	368,830	368,795	0,035	1,0	7,5	20,167	16,884	3,283	24,00
14.11.2025	54,4	45,6	368,832	368,776	0,056	1,0	7,6	20,070	16,860	3,210	24,00
15.11.2025	54,4	45,7	368,622	368,544	0,078	1,0	7,6	20,064	16,891	3,173	24,00
16.11.2025	54,5	45,7	368,336	368,236	0,100	1,0	7,6	20,097	16,900	3,197	24,00
17.11.2025	54,6	45,5	368,777	368,648	0,129	1,0	7,5	20,159	16,846	3,314	24,00
18.11.2025	54,2	45,3	368,741	368,544	0,197	1,0	7,5	20,003	16,753	3,250	24,00
19.11.2025	54,3	45,5	369,382	369,138	0,244	1,0	7,5	20,072	16,849	3,223	24,00
Итого	54,4	45,7	11149,030	11143,986	5,043	1,0	7,6	606,477	510,858	95,619	720,00

Всего к оплате

Qп = **95,619** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **5,043** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:03 1