



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 84

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: КАРАТ-307

№ 53784423

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.10.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.10.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.10.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.10.2025	68,4	60,8	581,072	581,072	0,000	5,6	4,5	-	-	4,456	24,00
26.10.2025	68,6	60,7	604,629	604,629	0,000	5,6	4,5	-	-	4,761	25,00
27.10.2025	68,1	60,7	599,248	599,248	0,000	5,8	4,5	-	-	4,480	23,92
28.10.2025	67,5	60,8	714,092	714,092	0,000	5,8	4,5	-	-	4,745	24,00
29.10.2025	67,3	61,1	810,455	810,455	0,000	5,7	4,5	-	-	5,044	24,00
30.10.2025	67,2	60,8	722,541	722,541	0,000	5,6	4,5	-	-	4,642	24,00
31.10.2025	65,3	58,0	442,030	442,030	0,000	5,6	4,2	-	-	3,233	18,20
01.11.2025	64,9	57,4	597,867	597,867	0,000	5,9	4,4	-	-	4,209	23,00
02.11.2025	70,2	61,9	589,451	589,451	0,000	5,8	4,3	-	-	4,914	24,00
03.11.2025	70,6	61,6	594,034	594,034	0,000	5,6	4,4	-	-	5,351	24,00
04.11.2025	70,9	61,7	605,027	605,027	0,000	5,6	4,4	-	-	5,616	24,00
05.11.2025	70,9	62,1	679,384	679,384	0,000	5,5	4,4	-	-	6,004	24,00
06.11.2025	69,2	61,0	632,522	632,522	0,000	5,6	4,4	-	-	5,177	24,00
07.11.2025	68,1	58,3	363,960	363,960	0,000	6,2	4,3	-	-	3,405	24,00
08.11.2025	66,9	57,3	327,552	327,552	0,000	5,9	4,3	-	-	3,099	24,00
09.11.2025	65,9	58,3	405,037	405,037	0,000	5,6	4,4	-	-	3,111	24,00
10.11.2025	66,2	58,6	491,991	491,991	0,000	5,8	4,4	-	-	3,767	24,00
11.11.2025	66,2	58,9	665,157	665,157	0,000	5,8	4,4	-	-	4,902	24,00
12.11.2025	66,1	58,8	712,920	712,920	0,000	5,6	4,4	-	-	5,272	24,00
13.11.2025	66,2	58,5	711,054	711,054	0,000	5,5	4,4	-	-	5,499	24,00
14.11.2025	66,3	58,7	690,383	690,383	0,000	5,6	4,4	-	-	5,230	24,00
15.11.2025	66,3	58,6	671,981	671,981	0,000	5,7	4,4	-	-	5,180	24,00
16.11.2025	66,4	58,8	680,278	680,278	0,000	5,7	4,4	-	-	5,211	24,00
17.11.2025	67,6	56,8	472,105	472,105	0,000	5,6	4,4	-	-	4,611	23,85
18.11.2025	66,4	56,1	399,612	399,612	0,000	5,6	4,3	-	-	4,133	23,17
19.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	67,5	59,4	14764,384	14764,384	0,000	5,7	4,4	-	-	116,052	593,13

Всего к оплате

Q_п = 116,052 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 0,000 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.11.2025 13:52:53 1