



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М

№ 20-134846

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.21

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,1	43,9	169,560	0,000	169,560	7,1	7,1	-	-	0,885	24,00
22.10.2025	47,3	42,5	168,766	0,000	168,766	7,1	7,1	-	-	0,807	24,00
23.10.2025	44,4	40,1	160,971	0,000	160,971	7,1	7,1	-	-	0,692	23,00
24.10.2025	45,8	41,1	167,434	0,000	167,434	7,1	7,1	-	-	0,791	24,00
25.10.2025	49,1	43,5	167,114	0,000	167,114	7,1	7,1	-	-	0,925	24,00
26.10.2025	49,3	43,7	167,145	0,000	167,145	7,1	7,1	-	-	0,936	24,00
27.10.2025	48,7	43,4	167,337	0,000	167,337	7,1	7,1	-	-	0,889	24,00
28.10.2025	47,6	42,6	167,666	0,000	167,666	7,1	7,1	-	-	0,841	24,00
29.10.2025	47,8	42,8	168,043	0,000	168,043	7,1	7,1	-	-	0,843	24,00
30.10.2025	47,9	43,0	167,653	0,000	167,653	7,1	7,1	-	-	0,836	24,00
31.10.2025	47,5	42,6	167,035	0,000	167,035	7,1	7,1	-	-	0,828	24,00
01.11.2025	48,6	43,2	166,878	0,000	166,878	7,1	7,1	-	-	0,897	24,00
02.11.2025	51,2	45,2	166,607	0,000	166,607	7,1	7,1	-	-	0,996	24,00
03.11.2025	51,3	45,2	166,646	0,000	166,646	7,1	7,1	-	-	1,015	24,00
04.11.2025	50,9	44,8	166,626	0,000	166,626	7,1	7,1	-	-	1,013	24,00
05.11.2025	51,0	45,0	171,533	0,000	171,533	7,1	7,1	-	-	1,023	24,00
06.11.2025	51,2	45,4	176,365	0,000	176,365	7,1	7,1	-	-	1,034	24,00
07.11.2025	50,7	45,2	176,822	0,000	176,822	7,1	7,1	-	-	0,971	24,00
08.11.2025	46,3	41,7	177,524	0,000	177,524	7,1	7,1	-	-	0,832	24,00
09.11.2025	48,5	43,5	177,220	0,000	177,220	7,1	7,1	-	-	0,892	24,00
10.11.2025	49,0	43,7	177,542	0,000	177,542	7,1	7,1	-	-	0,935	24,00
11.11.2025	50,0	44,5	177,241	0,000	177,241	7,1	7,1	-	-	0,963	24,00
12.11.2025	50,4	44,8	176,996	0,000	176,996	7,1	7,1	-	-	0,990	24,00
13.11.2025	51,6	45,6	176,735	0,000	176,735	7,1	7,1	-	-	1,047	24,00
14.11.2025	51,4	45,5	176,733	0,000	176,733	7,1	7,1	-	-	1,029	24,00
15.11.2025	51,5	45,8	177,082	0,000	177,082	7,1	7,1	-	-	1,007	24,00
16.11.2025	51,5	45,8	176,643	0,000	176,643	7,1	7,1	-	-	1,008	24,00
17.11.2025	51,3	45,4	176,335	0,000	176,335	7,1	7,1	-	-	1,036	24,00
18.11.2025	50,9	45,1	176,473	0,000	176,473	7,1	7,1	-	-	1,029	24,00
19.11.2025	50,6	44,9	176,701	0,000	176,701	7,1	7,1	-	-	1,004	24,00
Итого	49,4	44,0	5153,426	0,000	5153,426	7,1	7,1	-	-	27,996	719,00

Всего к оплате

Qп = 27,996 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 5153,426 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:15 1