



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 18

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026 № 903820

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
65.00.00.81

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,1	44,0	355,568	355,568	-0,000	5,9	1,0	17,323	15,491	1,832	24,00
22.10.2025	44,3	40,1	341,498	341,498	0,000	5,9	1,0	15,967	14,324	1,643	24,00
23.10.2025	44,0	39,8	347,729	347,729	0,000	5,9	1,0	15,331	13,852	1,479	24,00
24.10.2025	48,0	42,6	340,617	340,617	0,000	5,9	1,0	15,513	13,880	1,633	24,00
25.10.2025	48,7	43,3	351,924	351,924	0,000	5,9	1,0	17,118	15,202	1,916	24,00
26.10.2025	48,9	43,4	343,290	343,290	0,000	5,9	1,0	16,763	14,829	1,934	24,00
27.10.2025	47,1	42,4	359,285	359,285	-0,000	5,9	1,0	17,321	15,483	1,838	24,00
28.10.2025	47,0	42,0	344,627	344,627	0,000	5,9	1,0	16,251	14,512	1,738	24,00
29.10.2025	47,6	42,8	350,446	350,446	0,000	5,9	1,0	16,622	14,883	1,739	24,00
30.10.2025	47,2	42,2	341,896	341,896	0,000	5,9	1,0	16,250	14,527	1,723	24,00
31.10.2025	45,8	41,7	358,243	358,239	0,004	5,9	1,0	16,872	15,130	1,742	23,77
01.11.2025	50,9	44,8	345,374	345,376	-0,002	5,9	1,0	16,654	14,757	1,897	23,97
02.11.2025	50,7	44,9	352,508	352,508	0,000	5,9	1,0	17,880	15,796	2,085	24,00
03.11.2025	50,6	44,5	343,007	343,007	0,000	5,9	1,0	17,439	15,326	2,112	24,00
04.11.2025	50,3	44,4	348,088	348,088	0,000	5,9	1,0	17,556	15,437	2,118	24,00
05.11.2025	50,4	44,4	346,699	346,699	-0,000	5,9	1,0	17,521	15,400	2,121	24,00
06.11.2025	50,8	45,1	356,859	356,859	0,000	5,9	1,0	18,119	15,997	2,122	24,00
07.11.2025	39,0	36,7	354,016	354,106	-0,090	5,9	1,0	17,684	15,725	1,959	21,85
08.11.2025	47,8	42,8	357,553	357,553	-0,000	5,9	1,0	16,523	14,779	1,743	24,00
09.11.2025	48,0	42,6	353,795	353,795	0,000	5,9	1,0	17,006	15,118	1,888	24,00
10.11.2025	49,3	44,0	357,630	357,630	-0,000	5,9	1,0	17,363	15,422	1,941	24,00
11.11.2025	49,5	43,8	355,730	355,730	0,000	5,9	1,0	17,622	15,619	2,004	24,00
12.11.2025	50,8	45,0	357,874	357,874	0,000	5,9	1,0	17,874	15,799	2,075	24,00
13.11.2025	50,9	44,9	359,307	359,307	-0,000	5,9	1,0	18,355	16,180	2,175	24,00
14.11.2025	50,9	45,1	358,602	358,602	0,000	5,8	1,0	18,253	16,110	2,143	24,00
15.11.2025	50,8	44,9	357,118	357,118	0,000	5,8	1,0	18,220	16,114	2,106	24,00
16.11.2025	50,8	45,0	357,158	357,158	-0,000	5,8	1,0	18,220	16,101	2,119	24,00
17.11.2025	50,5	44,5	359,556	359,556	-0,000	5,8	1,0	18,266	16,099	2,167	24,00
18.11.2025	50,6	44,8	355,410	355,410	0,000	5,8	1,0	17,946	15,817	2,128	24,00
19.11.2025	51,0	44,8	357,705	357,705	-0,000	5,8	1,0	17,940	15,866	2,074	24,00
Итого	48,7	43,4	10569,110	10569,198	-0,088	5,9	1,0	517,771	459,574	58,197	717,58

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **58,197** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **-0,088** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: