



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 5

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 182468

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,2	40,0	83,740	81,940	1,800	6,2	6,0	-	-	0,765	24,00
22.10.2025	47,0	38,8	83,360	81,430	1,930	6,2	6,0	-	-	0,683	24,00
23.10.2025	44,4	36,9	82,960	81,160	1,800	6,2	6,0	-	-	0,623	24,00
24.10.2025	46,0	37,8	82,670	80,880	1,790	6,2	6,0	-	-	0,685	24,00
25.10.2025	49,1	39,5	82,560	80,900	1,660	6,2	6,0	-	-	0,789	24,00
26.10.2025	49,3	39,5	82,600	80,900	1,700	6,2	6,0	-	-	0,805	24,00
27.10.2025	48,6	39,4	82,680	80,940	1,740	6,2	6,0	-	-	0,757	24,00
28.10.2025	47,6	38,8	82,780	81,330	1,450	6,2	6,0	-	-	0,724	24,00
29.10.2025	47,9	39,1	82,940	81,100	1,840	6,2	6,0	-	-	0,720	24,00
30.10.2025	47,9	39,3	82,770	81,250	1,520	6,2	6,0	-	-	0,713	24,00
31.10.2025	47,5	38,9	82,470	80,750	1,720	6,2	6,0	-	-	0,707	24,00
01.11.2025	48,9	39,5	82,490	80,730	1,760	6,2	6,0	-	-	0,774	24,00
02.11.2025	51,2	40,9	82,530	80,520	2,010	6,2	6,0	-	-	0,845	24,00
03.11.2025	51,3	40,8	82,450	80,560	1,890	6,2	6,0	-	-	0,865	24,00
04.11.2025	50,9	40,4	82,400	80,550	1,850	6,2	6,0	-	-	0,867	24,00
05.11.2025	51,0	40,8	85,140	83,150	1,990	6,2	6,0	-	-	0,868	24,00
06.11.2025	51,3	41,3	87,130	85,280	1,850	6,2	6,0	-	-	0,865	24,00
07.11.2025	50,1	41,0	87,280	85,290	1,990	6,2	6,0	-	-	0,802	24,00
08.11.2025	46,8	38,5	87,470	85,600	1,870	6,2	6,0	-	-	0,721	24,00
09.11.2025	48,5	39,7	87,440	85,370	2,070	6,2	6,0	-	-	0,769	24,00
10.11.2025	49,0	40,0	87,630	85,560	2,070	6,2	6,0	-	-	0,789	24,00
11.11.2025	50,0	40,6	87,600	85,610	1,990	6,2	6,0	-	-	0,818	24,00
12.11.2025	50,4	40,8	87,430	85,380	2,050	6,2	6,0	-	-	0,836	24,00
13.11.2025	51,6	41,5	87,190	85,250	1,940	6,2	6,0	-	-	0,874	24,00
14.11.2025	51,4	41,5	87,180	85,290	1,890	6,2	6,0	-	-	0,863	24,00
15.11.2025	51,5	41,7	87,360	85,540	1,820	6,2	6,0	-	-	0,851	24,00
16.11.2025	51,5	41,7	87,120	85,280	1,840	6,2	6,0	-	-	0,851	24,00
17.11.2025	51,2	41,2	87,040	85,150	1,890	6,2	6,0	-	-	0,870	24,00
18.11.2025	51,0	41,1	87,210	85,150	2,060	6,2	6,0	-	-	0,860	24,00
19.11.2025	50,6	41,0	87,160	85,500	1,660	6,2	6,0	-	-	0,839	24,00
Итого	49,4	40,1	2548,780	2493,340	55,440	6,2	6,0	-	-	23,798	720,00

Всего к оплате

Qп = 23,798 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 115,440 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:16 1