



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Клинова, д. 9

Назначение: Теплоснабжение (блоки 1, 2, 3, 4)

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7

№ 16-043302

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 1.0

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	66,9	62,5	1352,603	1363,659	-11,056	7,1	7,1	-	-	5,857	24,00
22.10.2025	67,1	62,8	1364,577	1375,705	-11,128	7,1	7,1	-	-	5,872	24,00
23.10.2025	67,2	62,8	1353,842	1365,157	-11,315	7,1	7,1	-	-	6,005	24,00
24.10.2025	66,9	62,6	1348,291	1359,496	-11,205	7,1	7,1	-	-	5,882	24,00
25.10.2025	67,3	62,8	1341,114	1352,380	-11,266	7,1	7,1	-	-	6,024	24,00
26.10.2025	67,4	62,8	1342,871	1354,214	-11,344	7,1	7,1	-	-	6,166	24,00
27.10.2025	66,9	62,5	1344,113	1355,059	-10,946	7,1	7,1	-	-	5,934	24,00
28.10.2025	66,3	61,9	1326,657	1337,321	-10,664	7,1	7,1	-	-	5,796	24,00
29.10.2025	66,1	61,6	1308,619	1319,064	-10,445	7,1	7,1	-	-	5,802	24,00
30.10.2025	66,0	61,8	1379,671	1390,131	-10,461	7,1	7,1	-	-	5,795	24,00
31.10.2025	64,7	60,9	1229,598	1238,284	-8,687	7,1	7,1	-	-	4,726	24,00
01.11.2025	64,7	60,6	1411,934	1413,736	-1,802	7,1	7,1	-	-	5,713	24,00
02.11.2025	69,1	64,9	1559,549	1567,349	-7,800	7,1	7,1	-	-	6,532	24,00
03.11.2025	69,5	64,9	1442,748	1452,031	-9,283	7,1	7,1	-	-	6,632	24,00
04.11.2025	69,8	65,1	1465,414	1475,186	-9,772	7,1	7,1	-	-	6,884	24,00
05.11.2025	69,7	65,2	1561,346	1572,160	-10,814	7,1	7,1	-	-	7,143	24,00
06.11.2025	68,1	63,7	1556,449	1564,885	-8,436	7,1	7,1	-	-	6,886	24,00
07.11.2025	67,0	62,8	1551,906	1560,010	-8,104	7,1	7,1	-	-	6,669	24,00
08.11.2025	65,9	61,7	1533,488	1541,064	-7,576	7,1	7,1	-	-	6,350	24,00
09.11.2025	64,9	60,6	1475,603	1482,983	-7,380	7,1	7,1	-	-	6,335	24,00
10.11.2025	65,1	60,8	1469,259	1477,685	-8,426	7,1	7,1	-	-	6,348	24,00
11.11.2025	65,1	60,8	1455,026	1463,410	-8,384	7,1	7,1	-	-	6,234	24,00
12.11.2025	65,0	60,5	1397,513	1406,047	-8,534	7,1	7,1	-	-	6,303	24,00
13.11.2025	65,1	60,4	1324,897	1333,403	-8,506	7,1	7,1	-	-	6,256	24,00
14.11.2025	65,2	60,4	1306,090	1314,720	-8,629	7,1	7,1	-	-	6,284	24,00
15.11.2025	65,2	60,5	1325,010	1333,462	-8,453	7,1	7,1	-	-	6,258	24,00
16.11.2025	65,3	60,4	1321,978	1330,710	-8,733	7,1	7,1	-	-	6,500	24,00
17.11.2025	66,5	61,6	1343,458	1352,652	-9,194	7,1	7,1	-	-	6,653	24,00
18.11.2025	65,4	60,5	1241,611	1249,828	-8,217	7,1	7,1	-	-	6,067	24,00
19.11.2025	65,4	60,4	1276,908	1285,707	-8,799	7,1	7,1	-	-	6,319	24,00
Итого	66,5	62,0	41712,144	41987,502	-275,358	7,1	7,1	-	-	186,226	720,00

Всего к оплате

Qп = 186,226 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -275,358 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:17 1