



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Матросова, д. 121А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М № 20-139098 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.22

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	43,1	40,4	199,090	0,000	199,090	3,9	3,3	-	-	0,529	24,00
22.10.2025	43,5	40,7	198,960	0,000	198,960	3,9	3,4	-	-	0,558	24,00
23.10.2025	44,9	41,8	183,973	0,000	183,973	4,0	3,5	-	-	0,562	23,00
24.10.2025	45,2	42,2	199,378	0,000	199,378	4,0	3,5	-	-	0,604	24,00
25.10.2025	49,0	45,5	199,291	0,000	199,291	4,3	3,8	-	-	0,714	24,00
26.10.2025	49,0	45,5	199,003	0,000	199,003	4,2	3,6	-	-	0,700	24,00
27.10.2025	43,2	40,5	199,239	0,000	199,239	3,8	3,2	-	-	0,538	24,00
28.10.2025	43,4	40,7	199,232	0,000	199,232	3,8	3,3	-	-	0,546	24,00
29.10.2025	41,9	39,4	199,237	0,000	199,237	3,5	3,0	-	-	0,496	24,00
30.10.2025	43,4	40,7	199,002	0,000	199,002	3,8	3,2	-	-	0,542	24,00
31.10.2025	44,8	41,9	199,176	0,000	199,176	3,9	3,4	-	-	0,574	24,00
01.11.2025	47,1	43,9	199,086	0,000	199,086	4,1	3,5	-	-	0,657	24,00
02.11.2025	49,3	45,7	199,051	0,000	199,051	4,2	3,7	-	-	0,724	24,00
03.11.2025	49,7	46,0	198,844	0,000	198,844	4,1	3,6	-	-	0,735	24,00
04.11.2025	51,0	47,1	198,564	0,000	198,564	4,2	3,7	-	-	0,781	24,00
05.11.2025	48,1	44,6	199,474	0,000	199,474	3,9	3,3	-	-	0,702	24,00
06.11.2025	45,5	42,4	201,680	0,000	201,680	3,9	3,4	-	-	0,621	24,00
07.11.2025	44,0	41,1	201,666	0,000	201,666	4,1	3,5	-	-	0,585	24,00
08.11.2025	43,8	40,9	200,899	0,000	200,899	4,1	3,6	-	-	0,569	24,00
09.11.2025	47,3	43,9	200,614	0,000	200,614	4,5	4,0	-	-	0,680	24,00
10.11.2025	47,2	43,9	200,661	0,000	200,661	4,3	3,8	-	-	0,669	24,00
11.11.2025	45,8	42,7	200,676	0,000	200,676	4,2	3,7	-	-	0,632	24,00
12.11.2025	49,7	46,0	200,165	0,000	200,165	4,6	4,0	-	-	0,761	24,00
13.11.2025	49,5	45,8	201,069	0,000	201,069	4,2	3,6	-	-	0,742	24,00
14.11.2025	45,5	42,4	202,133	0,000	202,133	3,9	3,3	-	-	0,624	24,00
15.11.2025	43,9	41,0	202,507	0,000	202,507	4,0	3,4	-	-	0,582	24,00
16.11.2025	48,7	45,0	201,946	0,000	201,946	4,5	3,9	-	-	0,741	24,00
17.11.2025	54,5	50,1	200,790	0,000	200,790	4,3	3,7	-	-	0,892	24,00
18.11.2025	47,7	44,3	201,568	0,000	201,568	3,7	3,1	-	-	0,678	24,00
19.11.2025	45,5	42,3	201,660	0,000	201,660	3,7	3,1	-	-	0,641	24,00
Итого	46,5	43,3	5988,634	0,000	5988,634	4,1	3,5	-	-	19,379	719,00

Всего к оплате

Qп = 19,379 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 5988,634 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:20 1