



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 61/1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № СВ589 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
23.10.2025	67,4	60,6	326,747	337,984	-11,238	7,0	5,0	-	-	2,218	24,00
24.10.2025	66,9	60,1	324,126	335,267	-11,141	7,0	5,0	-	-	2,207	24,00
25.10.2025	67,2	60,1	320,732	331,640	-10,908	7,0	5,0	-	-	2,264	24,00
26.10.2025	66,8	59,8	319,599	330,435	-10,836	7,0	5,0	-	-	2,254	23,93
27.10.2025	67,5	60,5	319,424	330,168	-10,745	7,0	5,0	-	-	2,232	24,00
28.10.2025	65,1	58,6	320,996	331,854	-10,858	7,0	5,0	-	-	2,090	24,00
29.10.2025	65,9	59,3	326,062	337,179	-11,117	7,0	5,0	-	-	2,168	24,00
30.10.2025	65,8	59,2	326,634	337,791	-11,157	7,0	5,0	-	-	2,154	24,00
31.10.2025	66,1	59,2	324,793	335,870	-11,077	7,0	5,0	-	-	2,228	24,00
01.11.2025	66,1	59,2	328,297	339,840	-11,543	7,0	5,0	-	-	2,253	23,93
02.11.2025	67,0	59,8	322,128	333,583	-11,454	7,0	5,0	-	-	2,299	24,00
03.11.2025	69,0	61,4	323,467	335,059	-11,592	7,0	5,0	-	-	2,459	24,00
04.11.2025	67,9	60,3	320,447	331,925	-11,477	7,0	5,0	-	-	2,419	23,85
05.11.2025	69,2	61,4	322,841	334,395	-11,554	7,0	5,0	-	-	2,521	24,00
06.11.2025	67,6	60,2	324,977	335,624	-11,648	7,0	5,0	-	-	2,395	24,00
07.11.2025	66,8	59,5	323,226	334,697	-11,471	7,0	5,0	-	-	2,348	24,00
08.11.2025	66,6	59,4	321,742	333,050	-11,308	7,0	5,0	-	-	2,326	24,00
09.11.2025	67,0	59,7	320,914	332,185	-11,271	7,0	5,0	-	-	2,356	24,00
10.11.2025	66,7	59,4	324,553	335,949	-11,397	7,0	5,0	-	-	2,355	24,00
11.11.2025	66,7	59,6	327,928	339,525	-11,597	7,0	5,0	-	-	2,316	24,00
12.11.2025	67,0	59,8	332,520	344,315	-11,795	7,0	5,0	-	-	2,364	24,00
13.11.2025	67,6	60,1	336,008	348,437	-12,429	7,0	5,0	-	-	2,491	24,00
14.11.2025	66,9	59,8	341,674	354,368	-12,694	7,0	5,0	-	-	2,414	24,00
15.11.2025	66,8	59,8	341,349	353,914	-12,565	7,0	5,0	-	-	2,381	24,00
16.11.2025	67,1	60,0	341,527	353,949	-12,421	7,0	5,0	-	-	2,421	24,00
17.11.2025	67,5	60,0	340,586	352,776	-12,190	7,0	5,0	-	-	2,531	24,00
18.11.2025	66,8	59,6	336,216	348,155	-11,938	7,0	5,0	-	-	2,442	24,00
19.11.2025	66,7	59,3	328,333	339,828	-11,495	7,0	5,0	-	-	2,418	24,00
Итого	67,0	59,8	9167,844	9490,762	-322,918	7,0	5,0	-	-	65,326	671,72

Всего к оплате

Qп = 65,326 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -322,918 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.11.2025 13:32:50 1