



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Северная, д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 167073 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,9	43,4	245,800	238,150	7,650	6,2	5,8	-	-	1,576	24,00
22.10.2025	47,5	41,8	244,960	237,300	7,660	6,2	5,9	-	-	1,396	24,00
23.10.2025	45,0	39,8	243,980	236,550	7,430	6,2	5,9	-	-	1,274	24,00
24.10.2025	46,8	40,9	243,370	235,890	7,480	6,2	5,9	-	-	1,417	24,00
25.10.2025	49,8	43,0	243,240	235,530	7,710	6,2	5,9	-	-	1,635	24,00
26.10.2025	50,0	43,2	243,290	235,550	7,740	6,2	5,9	-	-	1,653	24,00
27.10.2025	49,2	42,8	243,470	235,820	7,650	6,2	5,9	-	-	1,554	24,00
28.10.2025	48,2	42,1	243,590	236,140	7,450	6,2	5,9	-	-	1,481	24,00
29.10.2025	48,5	42,4	243,740	236,280	7,460	6,2	5,9	-	-	1,479	24,00
30.10.2025	48,6	42,5	243,510	236,090	7,420	6,2	5,9	-	-	1,469	24,00
31.10.2025	48,0	42,1	243,300	236,060	7,240	6,2	5,9	-	-	1,450	24,00
01.11.2025	49,7	43,0	242,810	236,000	6,810	6,2	5,9	-	-	1,607	24,00
02.11.2025	51,9	44,7	242,730	235,860	6,870	6,2	5,9	-	-	1,761	24,00
03.11.2025	52,0	44,7	242,580	235,740	6,840	6,2	5,9	-	-	1,782	24,00
04.11.2025	51,6	44,3	242,490	235,730	6,760	6,2	5,9	-	-	1,763	24,00
05.11.2025	51,7	44,6	250,220	243,070	7,150	6,2	5,8	-	-	1,770	24,00
06.11.2025	52,0	45,0	254,970	247,680	7,290	6,2	5,8	-	-	1,767	24,00
07.11.2025	50,5	44,2	255,450	248,110	7,340	6,2	5,8	-	-	1,602	24,00
08.11.2025	47,6	41,9	256,590	249,110	7,480	6,2	5,8	-	-	1,474	24,00
09.11.2025	49,1	43,0	256,550	249,040	7,510	6,2	5,9	-	-	1,566	24,00
10.11.2025	49,7	43,4	256,780	249,320	7,460	6,2	5,9	-	-	1,615	24,00
11.11.2025	50,7	44,1	256,680	249,110	7,570	6,2	5,9	-	-	1,673	24,00
12.11.2025	51,1	44,4	256,520	249,020	7,500	6,2	5,9	-	-	1,732	24,00
13.11.2025	52,2	45,2	256,220	248,820	7,400	6,2	5,9	-	-	1,813	24,00
14.11.2025	52,1	45,1	256,100	248,680	7,420	6,2	5,8	-	-	1,776	24,00
15.11.2025	52,2	45,3	256,150	248,740	7,410	6,2	5,7	-	-	1,764	24,00
16.11.2025	52,2	45,2	256,070	248,580	7,490	6,2	5,7	-	-	1,778	24,00
17.11.2025	52,0	44,8	255,900	248,350	7,550	6,2	5,7	-	-	1,822	24,00
18.11.2025	51,7	44,7	255,920	248,230	7,690	6,2	5,7	-	-	1,782	24,00
19.11.2025	51,3	44,5	255,810	248,260	7,550	6,2	5,7	-	-	1,740	24,00
Итого	50,1	43,5	7488,790	7266,810	221,980	6,2	5,8	-	-	48,971	720,00

Всего к оплате Qп = 48,971 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 221,980 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 12:18:24 1