



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 10

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DF826 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	57,9	50,8	280,903	281,850	-0,946	7,0	5,0	-	-	1,983	24,00
22.10.2025	57,8	50,9	281,280	282,214	-0,934	7,0	5,0	-	-	1,959	24,00
23.10.2025	57,6	50,6	286,918	287,868	-0,950	7,0	5,0	-	-	1,999	24,00
24.10.2025	57,4	50,4	284,342	285,278	-0,936	7,0	5,0	-	-	1,975	24,00
25.10.2025	57,1	50,3	283,381	284,298	-0,916	7,0	5,0	-	-	1,939	24,00
26.10.2025	56,9	50,0	280,827	281,743	-0,916	7,0	5,0	-	-	1,945	24,00
27.10.2025	57,2	49,9	269,973	270,889	-0,916	7,0	5,0	-	-	1,942	24,00
28.10.2025	57,1	49,8	266,638	267,545	-0,907	7,0	5,0	-	-	1,925	24,00
29.10.2025	57,3	50,2	268,406	269,300	-0,894	7,0	5,0	-	-	1,890	24,00
30.10.2025	57,1	50,3	267,159	268,008	-0,849	7,0	5,0	-	-	1,797	24,00
31.10.2025	57,0	50,0	269,215	270,091	-0,876	7,0	5,0	-	-	1,859	24,00
01.11.2025	59,1	51,7	289,888	290,941	-1,053	7,0	5,0	-	-	2,163	24,00
02.11.2025	64,2	56,1	315,072	316,385	-1,313	7,0	5,0	-	-	2,546	24,00
03.11.2025	63,4	55,6	317,965	319,239	-1,275	7,0	5,0	-	-	2,492	24,00
04.11.2025	63,7	55,6	318,922	320,248	-1,326	7,0	5,0	-	-	2,587	24,00
05.11.2025	62,8	54,9	317,525	318,797	-1,272	7,0	5,0	-	-	2,507	24,00
06.11.2025	63,7	55,6	316,751	318,058	-1,308	7,0	5,0	-	-	2,552	24,00
07.11.2025	64,2	56,3	317,234	318,535	-1,301	7,0	5,0	-	-	2,521	24,00
08.11.2025	64,8	57,0	317,498	318,786	-1,288	7,0	5,0	-	-	2,474	24,00
09.11.2025	64,5	56,7	318,191	319,464	-1,273	7,0	5,0	-	-	2,454	24,00
10.11.2025	63,6	55,8	317,876	319,142	-1,266	7,0	5,0	-	-	2,469	24,00
11.11.2025	63,5	55,9	316,089	317,314	-1,226	7,0	5,0	-	-	2,390	24,00
12.11.2025	63,0	55,4	317,764	318,996	-1,233	7,0	5,0	-	-	2,417	24,00
13.11.2025	63,1	55,3	320,366	321,640	-1,274	7,0	5,0	-	-	2,500	24,00
14.11.2025	63,7	55,9	319,829	321,113	-1,284	7,0	5,0	-	-	2,500	24,00
15.11.2025	63,9	56,2	320,658	321,940	-1,282	7,0	5,0	-	-	2,488	24,00
16.11.2025	63,9	56,1	321,639	322,921	-1,282	7,0	5,0	-	-	2,492	24,00
17.11.2025	63,1	55,2	324,814	326,125	-1,312	7,0	5,0	-	-	2,577	24,00
18.11.2025	63,1	55,3	328,238	329,541	-1,303	7,0	5,0	-	-	2,557	24,00
19.11.2025	63,1	55,3	328,530	329,846	-1,316	7,0	5,0	-	-	2,584	24,00
Итого	61,2	53,6	9083,888	9118,115	-34,226	7,0	5,0	-	-	68,486	720,00

Всего к оплате

Qп = 68,486 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -34,226 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:29 1