



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 18

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB171 Tхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	56,7	45,7	51,327	50,907	0,420	7,0	5,0	-	-	0,566	24,00
22.10.2025	56,7	45,8	51,526	51,162	0,364	7,0	5,0	-	-	0,561	24,00
23.10.2025	56,5	46,0	52,298	51,937	0,361	7,0	5,0	-	-	0,548	24,00
24.10.2025	56,3	45,7	52,010	51,561	0,449	7,0	5,0	-	-	0,551	24,00
25.10.2025	56,0	45,4	51,989	51,421	0,567	7,0	5,0	-	-	0,555	24,00
26.10.2025	55,8	44,7	51,833	50,891	0,942	7,0	5,0	-	-	0,571	24,00
27.10.2025	56,0	44,6	50,105	49,249	0,856	7,0	5,0	-	-	0,567	24,00
28.10.2025	55,9	44,5	49,024	48,204	0,821	7,0	5,0	-	-	0,560	24,00
29.10.2025	56,1	44,7	49,295	48,806	0,489	7,0	5,0	-	-	0,559	24,00
30.10.2025	55,9	45,0	49,035	48,573	0,462	7,0	5,0	-	-	0,534	24,00
31.10.2025	55,8	44,8	49,294	48,794	0,499	7,0	5,0	-	-	0,540	24,00
01.11.2025	57,5	45,9	52,698	52,194	0,504	7,0	5,0	-	-	0,610	24,00
02.11.2025	63,0	50,4	56,983	56,657	0,325	7,0	5,0	-	-	0,714	24,00
03.11.2025	62,2	50,1	57,722	57,377	0,345	7,0	5,0	-	-	0,698	24,00
04.11.2025	62,5	50,2	58,066	57,644	0,422	7,0	5,0	-	-	0,717	24,00
05.11.2025	61,6	49,4	57,929	57,508	0,421	7,0	5,0	-	-	0,709	24,00
06.11.2025	62,4	49,9	57,791	57,419	0,372	7,0	5,0	-	-	0,724	24,00
07.11.2025	63,0	50,4	57,867	57,582	0,285	7,0	5,0	-	-	0,728	24,00
08.11.2025	63,6	50,7	58,021	57,739	0,282	7,0	5,0	-	-	0,744	24,00
09.11.2025	63,0	48,8	46,839	46,523	0,316	7,0	5,0	-	-	0,652	24,00
10.11.2025	62,0	45,9	36,995	36,636	0,359	7,0	5,0	-	-	0,593	24,00
11.11.2025	62,1	48,2	52,380	51,874	0,506	7,0	5,0	-	-	0,676	24,00
12.11.2025	62,3	52,4	76,023	75,450	0,574	7,0	5,0	-	-	0,751	24,00
13.11.2025	61,9	51,7	72,127	71,612	0,515	7,0	5,0	-	-	0,731	24,00
14.11.2025	62,7	51,9	68,979	68,631	0,348	7,0	5,0	-	-	0,744	24,00
15.11.2025	62,5	48,7	51,351	50,844	0,507	7,0	5,0	-	-	0,668	24,00
16.11.2025	62,2	45,4	37,433	37,003	0,430	7,0	5,0	-	-	0,627	24,00
17.11.2025	60,5	44,6	43,053	42,546	0,506	7,0	5,0	-	-	0,649	24,00
18.11.2025	62,1	50,6	71,794	71,353	0,441	7,0	5,0	-	-	0,819	24,00
19.11.2025	62,1	50,9	71,711	71,267	0,444	7,0	5,0	-	-	0,803	24,00
Итого	59,9	47,8	1643,498	1629,364	14,134	7,0	5,0	-	-	19,469	720,00

Всего к оплате Qп = 19,469 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 14,134 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:29 1