

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060226
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр., д. 5 узел 1
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 2025-10-21 по 2025-11-19**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.10	1,564	275,7	275,7	---	0,0	45,96	40,29	0,65	0,63	24,00
22.10	1,615	277,8	277,8	---	0,0	46,56	40,74	0,66	0,64	24,00
23.10	1,689	281,5	281,5	0,0	---	47,28	41,28	0,66	0,64	24,00
24.10	1,731	284,4	284,4	0,0	---	47,82	41,74	0,66	0,64	24,00
25.10	1,729	283,1	283,1	---	---	47,58	41,47	0,66	0,64	24,00
26.10	1,732	283,0	283,0	---	---	47,64	41,52	0,66	0,64	24,00
27.10	1,656	280,7	280,7	---	---	47,01	41,11	0,66	0,64	24,00
Итого:	11,71	1966,2	1966,2	0,0	0,0	47,13	41,17	0,66	0,64	168,00
28.10	1,702	284,6	284,6	0,0	---	47,46	41,48	0,66	0,64	24,00
29.10	1,725	287,0	287,0	0,0	---	47,94	41,93	0,65	0,63	24,00
30.10	1,996	271,7	271,9	0,1	---	52,22	44,88	0,63	0,61	23,19
31.10	1,327	191,2	192,5	1,3	---	53,01	46,39	0,46	0,44	24,00
01.11	1,595	178,3	178,4	0,1	---	54,56	45,89	0,54	0,53	24,00
02.11	2,353	320,6	321,0	0,4	---	54,15	46,81	0,57	0,54	24,00
03.11	2,870	361,4	362,2	0,9	---	59,68	51,74	0,61	0,57	24,00
Итого:	13,57	1894,7	1897,5	2,9	0,0	52,91	45,80	0,59	0,56	167,19
04.11	2,705	346,7	347,4	0,7	---	58,52	50,73	0,60	0,56	24,00
05.11	2,452	328,1	328,5	0,5	---	55,65	48,18	0,58	0,54	24,00
06.11	2,273	326,7	327,1	0,4	---	54,06	47,11	0,58	0,54	24,00
07.11	2,188	325,2	325,6	0,4	---	53,17	46,45	0,58	0,54	24,00
08.11	2,084	322,9	323,2	0,3	---	52,29	45,83	0,58	0,54	24,00
09.11	1,943	315,5	315,8	0,3	---	50,45	44,29	0,57	0,54	24,00
10.11	1,962	315,1	315,4	0,3	---	50,36	44,14	0,57	0,54	24,00
Итого:	15,61	2280,2	2283,1	2,9	0,0	53,58	46,74	0,58	0,55	168,00
11.11	1,933	313,6	313,9	0,3	---	50,17	44,01	0,57	0,54	24,00
12.11	1,811	304,9	305,1	0,2	---	48,71	42,77	0,57	0,54	24,00
13.11	1,948	311,5	311,8	0,3	---	49,63	43,38	0,58	0,55	24,00
14.11	2,134	324,4	324,7	0,3	---	51,90	45,33	0,60	0,56	24,00
15.11	2,214	331,4	331,7	0,3	---	52,98	46,31	0,60	0,56	24,00
16.11	2,192	330,5	330,7	0,3	---	52,78	46,15	0,60	0,56	24,00
17.11	2,332	330,7	331,0	0,2	---	54,43	47,38	0,60	0,57	24,00
Итого:	14,56	2246,9	2248,9	2,0	0,0	51,57	45,09	0,59	0,56	168,00
18.11	2,205	315,3	315,5	0,2	---	52,93	45,94	0,59	0,56	24,00
19.11	2,230	316,5	316,7	0,2	---	53,18	46,14	0,59	0,56	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,43	631,8	632,2	0,4	0,0	53,05	46,04	0,59	0,56	48,00
Итого:	59,89	9019,8	9027,9	8,2	0,0	51,49	44,87	0,60	0,57	719,2
						dT=	6,62			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	719,2 0,0 0,0 0,0 0,8
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		59,89	
Показания интеграторов	На 24:00 2025-10-20	На 24:00 2025-11-19	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	8071,43	8131,32	59,89
Расход теплоносителя M1, т	687319,9	696339,7	9019,8
Расход теплоносителя M2, т	686864,2	695892,1	9027,9
Время наработки, ч	93507,5	94226,7	719,2
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,8

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____