

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060255
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр., д. 5 узел 4
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 2025-10-21 по 2025-11-19**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.10	1,263	232,4	232,8	0,4	---	45,80	40,36	0,56	0,54	24,00
22.10	1,298	234,1	234,5	0,4	---	46,38	40,84	0,56	0,55	24,00
23.10	1,344	236,9	237,3	0,4	---	47,10	41,42	0,56	0,55	24,00
24.10	1,383	239,5	240,0	0,5	---	47,65	41,88	0,56	0,55	24,00
25.10	1,388	238,6	239,1	0,5	---	47,41	41,59	0,56	0,55	24,00
26.10	1,401	238,8	239,3	0,5	---	47,48	41,61	0,56	0,55	24,00
27.10	1,331	236,4	236,8	0,4	---	46,85	41,22	0,56	0,55	24,00
Итого:	9,41	1656,7	1659,8	3,1	0,0	46,96	41,28	0,56	0,55	168,00
28.10	1,369	240,7	241,2	0,5	---	47,29	41,60	0,56	0,54	24,00
29.10	1,385	242,8	243,3	0,5	---	47,77	42,06	0,56	0,54	24,00
30.10	1,648	231,9	232,4	0,5	---	52,12	45,03	0,53	0,52	23,19
31.10	1,042	161,8	163,2	1,4	---	52,85	46,60	0,39	0,37	24,00
01.11	1,284	150,7	151,4	0,7	---	54,23	45,97	0,45	0,44	24,00
02.11	1,882	271,3	272,9	1,6	---	53,90	46,96	0,47	0,45	24,00
03.11	2,308	307,3	309,3	2,0	---	59,46	51,95	0,51	0,48	24,00
Итого:	10,92	1606,6	1613,8	7,2	0,0	52,71	45,96	0,50	0,48	167,19
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05.11	4,133	571,6	574,7	3,1	---	55,43	48,34	0,48	0,45	48,00
06.11	1,842	277,5	278,8	1,4	---	53,88	47,24	0,48	0,45	24,00
07.11	1,799	278,2	279,5	1,3	---	52,98	46,51	0,48	0,45	24,00
08.11	1,695	274,6	275,9	1,3	---	52,13	45,96	0,48	0,45	24,00
09.11	1,585	267,9	269,1	1,2	---	50,29	44,38	0,47	0,45	24,00
10.11	1,592	267,8	269,0	1,2	---	50,18	44,23	0,47	0,45	24,00
Итого:	12,65	1937,6	1947,2	9,6	0,0	52,95	46,47	0,48	0,45	168,00
11.11	1,576	266,3	267,5	1,2	---	50,00	44,08	0,47	0,45	24,00
12.11	1,477	259,4	260,5	1,2	---	48,56	42,86	0,47	0,45	24,00
13.11	1,586	264,7	266,0	1,2	---	49,43	43,44	0,49	0,46	24,00
14.11	1,746	275,5	276,9	1,4	---	51,71	45,37	0,50	0,47	24,00
15.11	1,808	282,6	284,0	1,4	---	52,80	46,40	0,50	0,47	24,00
16.11	1,790	280,9	282,3	1,4	---	52,59	46,22	0,50	0,47	24,00
17.11	1,926	282,3	283,8	1,5	---	54,26	47,44	0,50	0,48	24,00
Итого:	11,91	1911,7	1921,1	9,4	0,0	51,40	45,17	0,49	0,47	168,00
18.11	1,821	267,8	269,1	1,3	---	52,72	45,93	0,49	0,47	24,00
19.11	1,822	268,6	269,9	1,4	---	52,99	46,21	0,49	0,47	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	3,64	536,4	539,1	2,7	0,0	52,86	46,07	0,49	0,47	48,00
Итого:	48,53	7649,0	7680,9	31,9	0,0	51,21	44,89	0,50	0,48	719,2
						dT=	6,32			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	719,2 0,0 0,0 0,0 0,8
Количество тепла, Гкал	Q = 48,53	Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.	
Показания интеграторов	На 24:00 2025-10-20	На 24:00 2025-11-19	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	4090,30	4138,82	48,53
Расход теплоносителя M1, т	362777,2	370426,2	7649,0
Расход теплоносителя M2, т	365038,4	372719,2	7680,9
Время наработки, ч	56117,0	56836,2	719,2
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,8

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____