

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 19.02.26 по 20.03.26**

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04299129
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
19.02.26	64.7	53.8	45.738	0.489	24.00
20.02.26	63.6	53.0	45.578	0.476	24.00
21.02.26	62.2	52.1	46.152	0.458	24.00
22.02.26	62.5	52.3	46.230	0.460	24.00
23.02.26	62.5	52.2	46.219	0.466	24.00
24.02.26	63.2	52.7	46.234	0.476	24.00
25.02.26	62.8	52.5	46.230	0.470	24.00
26.02.26	61.6	51.6	46.297	0.457	24.00
27.02.26	59.3	50.0	46.039	0.422	24.00
28.02.26	57.2	48.4	46.031	0.400	24.00
01.03.26	56.9	48.3	46.031	0.391	24.00
02.03.26	54.8	46.9	45.984	0.357	24.00
03.03.26	54.2	46.4	45.941	0.352	24.00
04.03.26	56.3	48.0	45.957	0.374	24.00
05.03.26	59.8	50.5	45.980	0.421	24.00
06.03.26	60.8	51.4	45.977	0.426	24.00
07.03.26	57.0	48.2	44.090	0.382	24.00
08.03.26	68.9	56.8	44.469	0.531	24.00
09.03.26	72.6	59.4	44.949	0.583	24.00
10.03.26	72.2	58.9	44.941	0.585	24.00
11.03.26	68.3	56.4	44.934	0.524	24.00
12.03.26	61.3	51.5	44.996	0.431	24.00
13.03.26	56.5	48.1	45.148	0.371	24.00
14.03.26	54.4	46.5	45.094	0.349	24.00
15.03.26	54.4	46.6	45.102	0.347	24.00
16.03.26	54.1	46.4	44.961	0.344	24.00
17.03.26	54.4	46.6	44.996	0.346	24.00
18.03.26	52.7	45.4	45.137	0.324	24.00
19.03.26	51.2	44.2	44.965	0.311	24.00
20.03.26	51.5	44.4	44.938	0.313	24.00
Итого	---	---	1365.340	12.637	720.00
Среднее	59.7	50.3	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
18.02.26 24:00	37571.684	339.011	22975.000
20.03.26 24:00	38937.023	351.649	23695.000
Итого за период	1365.339	12.638	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____