

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 19.02.26 по 20.03.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердловла, 42
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04298960
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
19.02.26	65.2	53.9	54.992	0.608	24.00
20.02.26	63.8	53.1	54.812	0.576	24.00
21.02.26	62.8	52.4	55.379	0.566	24.00
22.02.26	62.9	52.4	55.395	0.569	24.00
23.02.26	63.0	52.3	55.371	0.581	24.00
24.02.26	63.6	52.8	55.387	0.590	24.00
25.02.26	62.8	52.3	55.367	0.568	24.00
26.02.26	62.5	52.1	55.465	0.565	24.00
27.02.26	59.2	49.8	55.199	0.509	24.00
28.02.26	57.5	48.6	55.180	0.485	24.00
01.03.26	57.3	48.5	55.176	0.480	24.00
02.03.26	54.7	46.8	55.238	0.431	24.00
03.03.26	54.7	46.8	55.180	0.433	24.00
04.03.26	57.0	48.4	55.203	0.467	24.00
05.03.26	60.5	50.9	55.188	0.519	24.00
06.03.26	61.3	51.6	55.203	0.525	24.00
07.03.26	57.8	48.6	52.656	0.477	24.00
08.03.26	70.4	57.4	53.527	0.682	24.00
09.03.26	73.2	59.3	53.871	0.735	24.00
10.03.26	72.9	58.8	53.875	0.737	24.00
11.03.26	68.1	55.8	53.949	0.652	24.00
12.03.26	61.1	51.1	54.023	0.533	24.00
13.03.26	56.3	47.9	54.160	0.450	24.00
14.03.26	54.7	46.8	54.172	0.423	24.00
15.03.26	54.7	46.9	54.195	0.420	24.00
16.03.26	54.5	46.7	54.230	0.414	24.00
17.03.26	54.8	47.0	54.270	0.416	24.00
18.03.26	52.7	45.6	54.238	0.378	24.00
19.03.26	51.6	44.8	54.117	0.363	24.00
20.03.26	51.8	44.9	54.051	0.364	24.00
Итого	---	---	1639.070	15.516	720.00
Среднее	60.1	50.5	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
18.02.26 24:00	47098.406	436.472	23752.000
20.03.26 24:00	48737.477	451.987	24472.000
Итого за период	1639.071	15.515	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____