

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 19.02.26 по 20.03.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 91
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127926

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х0377

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.26	64.23	55.40	н/д	8.82	1.01	4.35	н/д	145.633	н/д	н/д	142.872	н/д	н/д	н/д	1.252	н/д	24	0
20.02.26	63.24	54.67	н/д	8.57	1.00	4.35	н/д	144.995	н/д	н/д	142.318	н/д	н/д	н/д	1.210	н/д	24	0
21.02.26	61.70	53.61	н/д	8.09	0.97	4.38	н/д	146.720	н/д	н/д	144.142	н/д	н/д	н/д	1.157	н/д	24	0
22.02.26	61.98	53.81	н/д	8.18	0.97	4.39	н/д	146.950	н/д	н/д	144.336	н/д	н/д	н/д	1.171	н/д	24	0
23.02.26	62.00	53.63	н/д	8.37	0.97	4.38	н/д	146.952	н/д	н/д	144.341	н/д	н/д	н/д	1.199	н/д	24	0
24.02.26	62.70	54.19	н/д	8.50	0.97	4.37	н/д	147.003	н/д	н/д	144.329	н/д	н/д	н/д	1.218	н/д	24	0
25.02.26	62.42	54.11	н/д	8.30	0.96	4.38	н/д	146.947	н/д	н/д	144.298	н/д	н/д	н/д	1.189	н/д	24	0
26.02.26	61.11	53.11	н/д	7.99	0.94	4.40	н/д	147.087	н/д	н/д	144.536	н/д	н/д	н/д	1.146	н/д	24	0
27.02.26	58.82	51.44	н/д	7.38	0.92	4.39	н/д	146.193	н/д	н/д	143.828	н/д	н/д	н/д	1.052	н/д	24	0
28.02.26	56.71	49.67	н/д	7.03	0.89	4.38	н/д	146.118	н/д	н/д	143.920	н/д	н/д	н/д	1.002	н/д	24	0
01.03.26	56.42	49.54	н/д	6.87	0.88	4.37	н/д	146.072	н/д	н/д	143.893	н/д	н/д	н/д	0.979	н/д	24	0
02.03.26	54.33	48.05	н/д	6.28	0.86	4.38	н/д	146.005	н/д	н/д	143.978	н/д	н/д	н/д	0.894	н/д	24	0
03.03.26	53.64	47.46	н/д	6.17	0.85	4.39	н/д	145.915	н/д	н/д	143.949	н/д	н/д	н/д	0.878	н/д	24	0
04.03.26	55.76	49.09	н/д	6.66	0.87	4.40	н/д	145.848	н/д	н/д	143.718	н/д	н/д	н/д	0.947	н/д	24	0
05.03.26	59.32	51.80	н/д	7.52	0.89	4.41	н/д	145.930	н/д	н/д	143.537	н/д	н/д	н/д	1.070	н/д	24	0
06.03.26	60.35	52.75	н/д	7.61	0.90	4.42	н/д	145.988	н/д	н/д	143.518	н/д	н/д	н/д	1.082	н/д	24	0
07.03.26	56.56	49.45	н/д	7.11	0.86	4.26	н/д	140.298	н/д	н/д	138.174	н/д	н/д	н/д	0.972	н/д	24	0
08.03.26	68.53	58.58	н/д	9.95	0.98	4.30	н/д	141.458	н/д	н/д	138.430	н/д	н/д	н/д	1.369	н/д	24	0
09.03.26	72.29	61.44	н/д	10.86	1.02	4.34	н/д	143.118	н/д	н/д	139.753	н/д	н/д	н/д	1.510	н/д	24	0
10.03.26	71.87	60.98	н/д	10.89	1.01	4.31	н/д	143.085	н/д	н/д	139.754	н/д	н/д	н/д	1.515	н/д	24	0
11.03.26	68.00	58.33	н/д	9.68	0.96	4.31	н/д	142.940	н/д	н/д	139.927	н/д	н/д	н/д	1.346	н/д	24	0
12.03.26	60.83	52.98	н/д	7.85	0.88	4.33	н/д	142.885	н/д	н/д	140.435	н/д	н/д	н/д	1.094	н/д	24	0
13.03.26	56.00	49.31	н/д	6.69	0.83	4.34	н/д	143.298	н/д	н/д	141.191	н/д	н/д	н/д	0.934	н/д	24	0
14.03.26	53.84	47.57	н/д	6.26	0.80	4.35	н/д	143.208	н/д	н/д	141.256	н/д	н/д	н/д	0.874	н/д	24	0
15.03.26	53.93	47.67	н/д	6.26	0.80	4.33	н/д	143.217	н/д	н/д	141.270	н/д	н/д	н/д	0.874	н/д	24	0
16.03.26	53.67	47.92	н/д	5.75	0.79	4.33	н/д	156.540	н/д	н/д	154.423	н/д	н/д	н/д	0.876	н/д	24	0
17.03.26	53.98	48.49	н/д	5.49	0.79	4.36	н/д	164.710	н/д	н/д	162.458	н/д	н/д	н/д	0.880	н/д	24	0
18.03.26	52.29	47.19	н/д	5.10	0.77	4.34	н/д	165.122	н/д	н/д	163.001	н/д	н/д	н/д	0.820	н/д	24	0
19.03.26	50.73	45.86	н/д	4.87	0.76	4.35	н/д	164.470	н/д	н/д	162.479	н/д	н/д	н/д	0.779	н/д	24	0
20.03.26	51.03	46.10	н/д	4.93	0.76	4.32	н/д	164.370	н/д	н/д	162.358	н/д	н/д	н/д	0.789	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4439.075	---	---	4366.422	---	---	---	32.078	---	720	0
Среднее	59.10	51.69	---	7.41	0.90	4.36	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.26 24:00	20831.270	0.000	0.000	20510.455	0.000	0.000	0.000	145.661	0.000	4264	0
20.03.26 24:00	25270.343	0.000	0.000	24876.877	0.000	0.000	0.000	177.738	0.000	4984	0
Итого за период	4439.073	0.000	0.000	4366.422	0.000	0.000	---	32.077	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____