

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 19.02.26 по 20.03.26**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 5578692
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
19.02.26	65.3	48.5	39.410	0.648	24.00
20.02.26	63.9	47.9	39.305	0.619	24.00
21.02.26	62.9	47.5	39.879	0.600	24.00
22.02.26	63.0	47.5	39.828	0.606	24.00
23.02.26	63.1	47.4	39.797	0.613	24.00
24.02.26	63.8	47.9	39.773	0.619	24.00
25.02.26	63.0	47.4	39.793	0.609	24.00
26.02.26	62.6	47.1	39.824	0.603	24.00
27.02.26	59.4	45.4	39.773	0.546	24.00
28.02.26	57.6	44.3	39.766	0.520	24.00
01.03.26	57.4	44.3	39.793	0.513	24.00
02.03.26	54.9	43.0	39.898	0.465	24.00
03.03.26	54.7	42.9	40.020	0.468	24.00
04.03.26	57.0	44.2	39.887	0.500	24.00
05.03.26	60.5	46.2	39.824	0.558	24.00
06.03.26	61.3	47.0	39.812	0.561	24.00
07.03.26	57.8	44.2	38.328	0.512	23.00
08.03.26	70.3	51.3	38.785	0.719	24.00
09.03.26	73.3	53.1	38.969	0.769	24.00
10.03.26	72.9	52.6	38.984	0.773	24.00
11.03.26	68.3	50.8	40.711	0.695	24.00
12.03.26	61.3	46.9	40.199	0.572	24.00
13.03.26	56.5	44.2	40.930	0.496	24.00
14.03.26	54.8	43.3	41.637	0.472	24.00
15.03.26	54.8	43.4	41.625	0.468	24.00
16.03.26	54.6	43.3	41.855	0.466	24.00
17.03.26	54.9	43.8	42.316	0.463	24.00
18.03.26	52.8	42.6	42.406	0.427	24.00
19.03.26	51.6	41.8	42.402	0.413	24.00
20.03.26	51.9	42.0	42.367	0.414	24.00
Итого	---	---	1207.898	16.704	719.00
Среднее	60.2	46.1	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
18.02.26 24:00	34185.285	419.481	20936.000
20.03.26 24:00	35393.184	436.185	21655.000
Итого за период	1207.899	16.704	719.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____