

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 19.02.26 по 20.03.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 05579471
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
19.02.26	66.1	57.1	114.773	1.018	24.00
20.02.26	64.7	56.0	114.391	0.973	24.00
21.02.26	63.6	55.3	116.055	0.947	24.00
22.02.26	63.8	55.4	115.938	0.954	24.00
23.02.26	63.9	55.4	115.758	0.966	24.00
24.02.26	64.5	55.9	115.758	0.984	24.00
25.02.26	63.7	55.3	115.742	0.956	24.00
26.02.26	63.3	54.9	115.867	0.950	24.00
27.02.26	60.0	52.4	115.672	0.861	24.00
28.02.26	58.2	51.0	115.648	0.820	24.00
01.03.26	58.0	50.9	115.625	0.808	24.00
02.03.26	55.5	49.0	115.805	0.732	24.00
03.03.26	55.4	49.0	116.148	0.732	24.00
04.03.26	57.6	50.8	115.898	0.785	24.00
05.03.26	61.2	53.5	115.836	0.875	24.00
06.03.26	62.1	54.3	115.844	0.887	24.00
07.03.26	58.5	51.1	110.766	0.806	24.00
08.03.26	71.2	61.0	112.430	1.133	24.00
09.03.26	74.3	63.3	113.227	1.216	24.00
10.03.26	73.9	62.9	113.203	1.215	24.00
11.03.26	69.1	59.7	118.180	1.083	24.00
12.03.26	62.0	54.3	116.430	0.887	24.00
13.03.26	57.1	50.5	118.328	0.764	24.00
14.03.26	55.4	49.2	120.500	0.729	24.00
15.03.26	55.4	49.3	120.469	0.726	24.00
16.03.26	55.2	49.2	120.828	0.719	24.00
17.03.26	55.5	49.5	121.828	0.722	24.00
18.03.26	53.4	47.9	122.062	0.666	24.00
19.03.26	52.2	46.9	122.062	0.641	24.00
20.03.26	52.4	47.1	121.898	0.645	24.00
Итого	---	---	3502.969	26.200	720.00
Среднее	60.9	53.3	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
18.02.26 24:00	83197.594	584.663	18570.000
20.03.26 24:00	86700.562	610.863	19290.000
Итого за период	3502.968	26.200	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____