

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 19.02.26 по 20.03.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816814
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
19.02.26	65.0	50.2	73.164	1.066	24.00
20.02.26	63.6	49.5	73.203	1.009	24.00
21.02.26	62.7	49.1	74.586	0.995	24.00
22.02.26	62.7	49.0	74.508	1.002	24.00
23.02.26	62.9	48.9	74.383	1.022	24.00
24.02.26	63.5	49.4	74.305	1.032	24.00
25.02.26	62.6	49.0	74.375	0.994	24.00
26.02.26	62.4	48.8	74.289	0.992	24.00
27.02.26	58.9	46.8	74.227	0.888	24.00
28.02.26	57.3	45.7	74.250	0.846	24.00
01.03.26	57.1	45.7	74.305	0.840	24.00
02.03.26	54.5	44.2	74.453	0.754	24.00
03.03.26	54.6	44.3	74.555	0.760	24.00
04.03.26	56.9	45.6	74.289	0.820	24.00
05.03.26	60.3	47.8	74.141	0.911	24.00
06.03.26	61.1	48.5	74.117	0.917	24.00
07.03.26	57.7	45.7	71.227	0.835	24.00
08.03.26	70.3	53.5	72.164	1.191	24.00
09.03.26	73.0	54.9	72.422	1.279	24.00
10.03.26	72.6	54.6	72.320	1.275	24.00
11.03.26	67.8	52.5	75.680	1.125	24.00
12.03.26	60.9	48.3	74.273	0.919	24.00
13.03.26	56.0	45.4	76.000	0.794	24.00
14.03.26	54.6	44.5	77.078	0.763	24.00
15.03.26	54.6	44.5	76.977	0.763	24.00
16.03.26	54.4	44.3	77.359	0.768	24.00
17.03.26	54.7	44.6	78.188	0.772	24.00
18.03.26	52.5	43.3	78.469	0.711	24.00
19.03.26	51.4	42.5	78.438	0.689	24.00
20.03.26	51.6	42.7	78.281	0.693	24.00
Итого	---	---	2246.023	27.427	720.00
Среднее	59.9	47.5	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
18.02.26 24:00	75230.281	820.512	25319.000
20.03.26 24:00	77476.305	847.939	26039.000
Итого за период	2246.024	27.427	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____