

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060470
 Номер абонента:
 Адрес установки: Островского 51
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,489	163,0	---	---
2	80	0,480	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 19.02.26 по 20.03.26

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
19.02	4,264	271,8	270,9	---	0,9	71,31	55,65	0,60	0,50	24,00
20.02	4,295	272,1	271,3	---	0,9	71,70	55,94	0,60	0,50	24,00
21.02	4,057	270,7	269,4	---	1,2	69,26	54,29	0,60	0,50	24,00
22.02	4,123	267,2	266,2	---	1,1	69,82	54,41	0,60	0,50	24,00
23.02	4,114	267,0	265,9	---	1,1	69,48	54,11	0,60	0,50	24,00
24.02	4,162	267,4	266,3	---	1,1	69,52	53,99	0,60	0,50	24,00
25.02	4,195	268,6	267,6	---	1,0	69,99	54,40	0,60	0,50	24,00
Итого:	29,21	1884,9	1877,5	0,0	7,4	70,16	54,69	0,60	0,50	168,00
26.02	4,120	270,5	269,4	---	1,2	69,57	54,36	0,60	0,50	24,00
27.02	4,104	274,7	273,4	---	1,3	69,28	54,36	0,60	0,50	24,00
28.02	4,170	295,4	293,8	---	1,6	69,31	55,21	0,60	0,50	24,00
01.03	4,118	295,7	294,0	---	1,7	69,13	55,23	0,60	0,50	24,00
02.03	4,006	296,4	294,6	---	1,8	68,62	55,13	0,60	0,50	24,00
03.03	3,792	285,1	283,2	---	1,9	67,29	54,01	0,60	0,50	24,00
04.03	3,928	287,3	285,7	---	1,6	69,26	55,61	0,60	0,50	24,00
Итого:	28,24	2005,0	1994,1	0,0	10,9	68,92	54,86	0,60	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.03	7,840	552,6	549,7	---	2,9	69,17	54,88	0,60	0,50	48,00
07.03	4,056	268,5	267,0	---	1,5	67,99	54,11	0,60	0,50	23,99
08.03	4,215	280,3	279,2	---	1,0	71,67	56,66	0,60	0,50	24,00
09.03	4,605	264,4	264,3	---	0,1	75,23	57,84	0,60	0,50	24,00
10.03	4,772	260,8	260,9	0,1	---	75,94	57,68	0,60	0,50	24,00
11.03	4,652	263,1	263,0	---	0,1	74,48	56,83	0,60	0,50	24,00
Итого:	30,14	1889,7	1884,1	0,1	5,7	71,89	56,11	0,60	0,50	167,99
12.03	4,249	274,9	272,5	---	2,4	70,91	55,48	0,60	0,50	24,00
13.03	4,166	296,1	293,0	---	3,1	69,82	55,77	0,60	0,50	24,00
14.03	3,994	306,2	302,7	---	3,5	68,31	55,29	0,60	0,50	24,00
15.03	3,998	307,6	304,1	---	3,5	68,60	55,63	0,60	0,50	24,00
16.03	3,971	311,0	307,4	---	3,6	68,53	55,79	0,60	0,50	24,00
17.03	3,998	337,8	333,8	---	4,0	68,63	56,82	0,60	0,50	24,00
18.03	3,823	349,6	345,1	---	4,5	67,16	56,25	0,60	0,50	24,00
Итого:	28,20	2183,2	2158,6	0,0	24,6	68,78	55,89	0,60	0,50	168,00
19.03	3,784	352,7	348,1	---	4,6	66,78	56,07	0,60	0,50	24,00
20.03	3,818	374,0	369,1	---	4,9	66,70	56,52	0,60	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	7,60	726,7	717,1	0,0	9,5	66,74	56,30	0,60	0,50	48,00
Итого:	123,39	8689,5	8631,4	0,1	58,2	69,62	55,47	0,60	0,50	720,0

$$dT = 14,15$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	720,0	=	720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		123,39	
Показания интеграторов	На 24:00 18.02.26	На 24:00 20.03.26	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	8961,66	9085,05	123,39
Расход теплоносителя M1, т	654211,5	662901,0	8689,5
Расход теплоносителя M2, т	656096,9	664728,3	8631,4
Время наработки, ч	69387,2	70107,2	720,0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____